

# Zápis zo 6. zasadania KR Otava

Dátum konania: 21. 06. 2013

Miesto konania: kancelária vedúcej Koleje Otava

Zapísal: Ivan Struk

Prítomní: Ivan Struk, Martina Dolejší

Hostia: -

## 0. Program zasadania

1. Výpadok prúdu
2. Zarosené vodovodné potrubie
3. Kapacita UK na Koleji Vltava
4. Ďalšie zasadanie

### 1. Výpadok prúdu

Počas výpadku prúdu, ktorý nastal dňa 18.06., ktorý nastal v dôsledku explózie lokálnej trafostanice na Šeberáku sa poukázalo na nefungujúce evakuačné osvetlenie v priestoroch Koleje Otava a taktiež Koleje Vltava. Martina Dolejší podotkla, že vo funkcii je len krátko (od júna 2013), no že už za ten čas bola vykonaná kontrola priestorov príslušníkmi hasičského zboru, čím o nedostatku sa vedelo, no oprava pre krátkosť času bola naplánovaná na začiatok júla 2013. Dané nešťastie posunulo opravu už na 24.06.2013.

### 2. Zarosené vodovodné potrubie

Z dôvodu extrémnych horúčav došlo v priestoroch suterénu Koleje Otava ku kondenzácii vody na vodovodných potrubíach vedúcich studenú vodu. Prejavilo sa to kvapkajúcou vodou z potrubí na strope a mlákami po celej chodbe. Martina Dolejší posunula problém na riaditeľstvo Kolejí a Menz a o riešení bude KR Otava informovať.

### 3. Kapacita UK na Koleji Vltava

Ivan Struk sa informoval o kapacite UK na Koleji Vltava, konkrétne izieb 003 a 004. Vedenie Kolejí a Menz sa rozhodlo predĺžiť nájomnú zmluvu a ponechať si spomínané izby.

### 4. Ďalšie zasadanie

Ďalšie zasadanie bolo stanovené na júl 2013